



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων

Λιμ. Χερ/σου: 01 - 02 - 2024
Αριθ. Πρωτ. : 1501

ΠΡΟΣ
BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
(μέσω τμήματος Προμηθειών)

Ταχ. Δ/ση : Ελευθερίας 50
Λιμ. Χερσονήσου
Τ.Κ : 70014
Πληροφορίες: Υφαντή Σοφία
Τηλέφωνο : 28973- 40054
Email : s.ifanti@hersonisos.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την Διακήρυξη με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων & φορτιστών».

Σχετικά με τα ερωτήματά σας, διευκρινίζουμε ότι:

1. Σχετικά με το ερώτημα υπ' αριθμόν 1, επιβεβαιώνουμε ότι είναι αποδεκτή μια τέτοια διαμόρφωση για τον σταθμό φόρτισης DC & AC, αποτελούμενο από ένα στύλο με δυο CCS υποδοχείς φόρτισης 100 kWDC ανά έξοδο με δυνατότητα διαμοιρασμού ισχύος και από ένα δεύτερο στύλο με δυο Type 2 υποδοχείς φόρτισης 22, αρκεί η ισχύς των δυο CCS εξόδων του DC φορτιστή να μην είναι μικρότερη των 100 kW ανά έξοδο (50 kW στη περίπτωση διαμοιρασμού) και η ισχύς των δυο Type2 εξόδων του AC φορτιστή να μην είναι μικρότερη από 22 kW ανά έξοδο (11 kW στη περίπτωση διαμοιρασμού).

2. Σχετικά με το ερώτημα υπ' αριθμόν 2, απαιτείται τα αναφερόμενα ραγοϋλικά για το DC ή/και τον AC φορτιστή (όπως το ResidualCurrent Monitoring 1+2 αλλά και το Surge Arrester Type 1 +2) να βρίσκονται εντός του κυτίου των προσφερόμενων DC & AC φορτιστών και όχι εκτός αυτών και σε εξωτερικό πίνακα.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/σης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής

Σπυρίδων Κατσαμποξάκης

Ακριβές αντίγραφο
Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Χαράλαμπος Κούτουλας