



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



Γούρνες, 19/3/2020  
Αρ. Πρωτ. : 4420

Ταχ. Δ/ση: Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών  
Ταχ. Κώδικας: 71500  
Πληροφορίες: Χαρκιολάκη Ευθυμία  
Τηλέφωνο: 2813404686  
FAX: 2813404650  
Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. : e.xarkiolaki@hersonisos.gr

**ΠΡΟΣ:**  
Τμήμα Προμηθειών Δήμου  
Χερσονήσου

**Θέμα:** Διευκρινήσεις σχετικά με την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ. Χερσονήσου».

**Σχετ.:** Το από 17/03/2020 αίτημα διευκρινήσεων του Οικονομικού Φορέα Πολυμίλητων/νου, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με το οποίο μας ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τα υπ' αρ. 6 και 26 όργανα παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται στην 9/2017 μελέτη του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης παρέχονται διευκρινήσεις για αυτά ως εξής:

1. Το υπ' αριθμ. 6 όργανο που περιγράφεται στη μελέτη ως «Κάστρο νηπίων με δυο τσουλήθρες» δύναται εναλλακτικά να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  - α. Να διαθέτει μια σκάλα ανόδου και δύο τουλάχιστον εξόδους (τσουλήθρες, ράμπες ανάβασης κ.λ.π.)
  - β. Τα υλικά κατασκευής του οργάνου να είναι σύμφωνα με την περιγραφή της μελέτης
  - γ. Τα στοιχεία των όψεων του οργάνου να είναι παραπλήσια με αυτά της μελέτης.
2. Το υπ' αριθμ. 26 όργανο που περιγράφεται στη μελέτη ως «Τραμπάλα ξύλινη τετραθέσια» δύναται εναλλακτικά να διαφέρει μόνο ως προς το πλάτος του, το οποίο αντί 1.600mm που ορίζεται στη μελέτη θα είναι 2.600mm τουλάχιστον, διότι βάσει του νέου προτύπου EN1176:2017 που τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ από 01/11/2018, η μεταξύ απόσταση των δυο παράλληλων φορέων της τραμπάλας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.000mm.

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Φ48
2. ΦΒ3

*Ακριβές αντίγραφο*  
Μ.Ε.Δ.  
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

**Πιταρίδη Μαρία**  
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών